

Свод предложений,  
 поступивших в рамках общественного обсуждения  
 Акта государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на  
 проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание Олонецкого  
 губернского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, в котором в январе 1918  
 г. была провозглашена Советская власть в губернии и в августе 1918 г. проходила первая  
 губернская партийная конференция. Здесь в марте 1919 г. состоялось общее собрание  
 комсомольцев города и была создана Петрозаводская организация РКСМ»  
 Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Энгельса, 5

эксперты: Удина Н.Л., Болтовская И.Ю., Свиридовский О.А.

срок публикации 29.06.2018-20.07.2018

№ п/п	Участник обсуждения	Предложения и замечания, поступившие в рамках общественного обсуждения
1.	Ициксон Е.Е.	1. Ни в одном представленном альбоме проекта нет Состав проекта (давно требуется по всем нормативам при любом проектировании). 2. Ни слова об обмерах, вообще не увидела этого раздела (детали, узлы, шаблоны) 3. Ни слова о печах и каминах в плане обмеров, сохранения, реставрации, 4. Отсутствует второй эвакуационный выход с третьего (второго деревянного) этажа. Будут по требованию пожарных устраивать открытую лестницу на фасадах? У нас нет задних фасадов ни с какой стороны 5. Ограждение на кровле одноэтажных частей совершенно не требуется, только стиль объекта уродовать. По этому зданию нужна разработка пожарных спецтехусловий. Их надо разрабатывать «на берегу», параллельно с эскизным проектированием, чтобы взаимно с пожарными решать все вопросы и не уродовать здание. 6. Все историко-библиографические изыскания, включая перечень литературы и иллюстрации, взяты из моей экспертизы, без изъятия и, что хуже, без какого бы то ни было своего вложения. Принята моя периодизация, но в некоторых местах с удивлением читаю, что каменные флигеля строились постепенно в течение 19 века. Откуда, если используют мой чертеж 1800 года с полностью выстроенным домом, включая каменные части... Это же, соответственно, повторяется и в экспертизе. 7. Как можно положительно оценивать работу (это в сторону экспертов), если там не хватает множества необходимых при реставрации разделов и чертежей.

Заместитель начальника  
 Управления по охране объектов  
 культурного наследия Республики Карелия  
 Республики Карелия

Е.А. Цымерман